

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Единица изме- рения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Электрооборудование</u>						
1	Шкаф учета (0,4 кВ) ШУ1 600х400х200 (ВхШхГ) в составе:			компл.	1		
	Многофункциональный микропроцессорный счетчик электрической энергии, кл. точн. 0,5S/1,0, 3х230/400 В, 5 (10) А	Меркурий 234 ARTM(X)2-03 PBR.R		шт.	1		
	Пломбируемая испытательная клеммная коробка	ЛИМГ301591.009		шт.	1		
	Разветвительная коробка интерфейса RS-485	ПР-3		шт.	1		
2	Шкаф учета (0,4 кВ) 600х400х200 (ВхШхГ) ШУ2 в составе:			компл.	1		
	Многофункциональный микропроцессорный счетчик электрической энергии, кл. точн. 0,5S/1,0, 3х230/400 В, 5 (10) А	Меркурий 234 ARTM(X)2-03 PBR.R		шт.	1		
	Пломбируемая испытательная клеммная коробка	ЛИМГ301591.009		шт.	1		
3	Трансформатор тока измерительный, кл. точн. 0,5S, Ктт 2000/5 А, ном. мощн. 5 ВА	Т-0,66 У1		шт.	6		
4	Интеллектуальный контроллер сбора и передачи данных	SM160-02M		шт.	1		
5	Устройство синхронизации системного времени	УСВ-2-02		шт.	1		
6	Антенна ГЛОНАСС/GPS с кабелем 50 м			шт.	1		
	<u>Кабельная продукция</u>						
7	Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластика, экранированный, не распространяющий горение по категории "А" ГОСТ 26411-85, в ПВХ оболочке пониженной горючести на напряжение 0,66 кВ сечением 5х2,5 мм²	по типу КВВГЭнг(А)-LS		м	40		
8	Кабель интерфейсный с медными жилами с изоляцией из полиэтилена, экранированный, не распространяющий горение по категории "А" ГОСТ 26411-85, в ПВХ оболочке пониженной горючести на напряжение 0,66 кВ сечением 2х2х0,6 мм²	по типу КИПЭВнг(А)-LS		м	100		
9	Труба гофрированная ПВХ с протяжкой, Ø 16 мм			м	200		
10	Стяжки нейлоновые типа хомут, упаковка 100 шт			шт.	4		
	<u>Заземление</u>						

						Центр обработки данных ул. Угрешская, д. 2, стр. 37			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата				
Разработал		Гонин			03.23		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Афанасьев			03.23			1	2
						Спецификация оборудования, изделий и материалов			

1	2	3	4	5	6	7	8	
11	Провод медный гибкий в желто-зеленой изоляции	ПуГВ 1х6		м	20			
12	Наконечник медный луженый	ТМЛ 6-6-4		шт.	10			
13	Метизы			кг	5			
	<u>Программное обеспечение</u>							
14	ПО «Пирамида 2.0 Пром Сервер»	ПС-Б		компл.	1			
15	ПО «Пирамида 2.0 Пром Расширение ТУ электроэнергии»	ПРЛ-1/2		компл.	1			
16	ПО «Пирамида 2.0 Пром АРМ Администратора»	ПРЛ-2/1		компл.	1			
17	ПО «Пирамида 2.0 Пром Субъект ОРЭ»	ПРИ-5		компл.	1			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

							Лист
							2
Изм.	Кол.у	Лист	№док	Подп.	Дата		