Данные питающей сети
Распределительная сеть
Аппараты вводные
Аппараты групповые
Кабельная продукция
Электроприемники
Марка Модель
Марка, Конструктив, Расцепитель тип, характеристики Номинальный ток Установка. Ток уставки
Данные о шинной сборке
Марка, Конструктив, Расцепитель тип, характеристики Номинальный ток Установка. Ток уставки
Марка, Число проводников, сечение, Способ прокладки, Длина линии
Распаячные коробки
№ группы
Фаза
Установленная мощность, кВт
Расчетный ток, А
Количество электроприемников
Наименование потребителя, его тип, № на технологическом плане
В Вводе 4 ПВ-3-5X100(95)
В Вводе 4 ПВ-3-5X100(95)
ЩУП 4-1
ОРУ250
СЭШ
Legrand 4
250
160/125
ЩУП 4-Р
ОРУ250
СЭШ
Legrand 4
250
160/125
380/220В,50Гц
А,В,С
N
PE
Pуст=176,87 кВт
Кспр=1
Pрасч=176,87кВт=121,68 кВА
COS=0,96
Iрасч=184,55 А
Дер. ЩВ 1
Блок 1/2
Блок 1/2
Монит.
АВР 4-2
Ремонтная розетка 1,5; 6; 16; 80
Сигнализатор 8 шкафов 4
АВР 1-2 8 шкафов 4
резерв
Центр обработки данных ул. Терешковой, 8 Д, спр. 37
Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата
Разраб. Клеймёнов 03.23
Проверил Авдонькиной 03.23
Литера
Стадия Лист Листов
Р 1
Линейная схема электрического щита ЩУП 4-1
Копировал
Формат А4х8